

INWESTOR :	Urząd Gminy Goleszów 43-440 Goleszów ul. 1 Maja 5		
OBIEKT :	Remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoly Podstawowej w Dziegiełowie		
PROJEKT BUDOWLANY			
BRANŻA :	Elektryczna		
NAZWA RYSUNKU :	Plan instalacji elektrycznej - parter gniazda 230V		
Autorzy projektu:	nr uprawnień	podpis	
mgr inż. Piotr Jurzak	SK.L.39/PWOE.06		
Opracował:	nr uprawnień	podpis	
mgr Krzysztof Juraszek			
Data: 12.2014	Skala: 1:100	Nr rys: E-2	
Kopowanie, printowanie i udostępnianie planu w projekcie bez zgody autora zabronione			
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.			
Licencja: ZWCAD 2010 24A6A86D			

- UWAGA:
1. Instalacje wykonać przewodami YDY 5,3x2,5mm² 750V podtynkowo
 2. W łazienkach i piwnicy zastosować osprzęt IP44 p/t
 3. Gniazda zabudować jako podtynkowe IP-20 na wysokości 1,4m, w pomieszczeniach biurowych na wysokości 0,3m
 4. Wszystkie metalowa urządzenia (złoty, rymy, wanny) należy podłączyć do miejscowej szyny wyrównawczej SWP przewodem LgY 4mm²
 5. Zastosowano osprzęt podtynkowy
 6. Wszystkie zastosowane urządzenia, materiały muszą posiadać odpowiednie deklaracje, certyfikaty, atesty o dopuszczeniu do stosowania na terenie RP
 7. Jeżeli odległość wypustów oświetleniowych nad umywalką liczona od krawędzi zewnętrznej jest mniejsza niż 0,60m w poziomie i 2,25m od podłogi w pionie (II strefa ochrony) należy stosować wyłącznicę oprawy w II klasie ochronności

Legenda :

- Rozdzielnia bezpiecznikowa /RB/
- 1/1

Numer obwodu/numer elementu w obwodzie
- Gniazdko wyłkowe 2p+Z p/t 16A 250 V
- Gniazdko wyłkowe 2p+Z p/t 16A 250 V, hermetyczne
- Gniazdko wyłkowe nt 16A 400V
- Gniazdko wyłkowe RTV
- Gniazdko telefoniczne
- Gniazdko komputerowe kat 6
- Centrala telefoniczna istniejąca
- Rozdzielnia licznikowa
- Rozdzielnia główna
- Przycisk pożarowego wyłącznika zasilania
- Spamel OP1-W01-A-11

