

Poziom porównawczy 400,00 m n.p.m.	odgałęzienie zasuwa śr. 100mm	rura ochronna śr. 200mm L=8m	jezdnia szer.3m	przyłącze do budynku m2'	załamanie rurociągu	istn. gaz. ø50 Ro=406,79	przyłącze do budynku m2	istn. gaz. ø50 Ro=407,63	istn. kabel energ. NN ø20 Ro=409	przyłącze do budynku B464	istn. gaz. ø20 Ro=410,08	istn. kabel NN ø200 Rd=411,43	istn. gaz. ø25 Ro=411,49	przyłącze do budynku B462 i Bwb. trójnik 50/50, zasuwa śr. 11/2"	załamanie rurociągu	załamanie rurociągu	wejście do budynku Bwb. rura ochronna śr. ø0mm L=0,5m
Rzędna terenu projektowanego	405.10			407.00	407.50	407.70			409.80	410.00		412.23		414.50	414.10	414.40	414.50
Rzędna terenu istniejącego	405.10			407.00	407.50	407.59	407.70	408.43		410.00	410.88	412.29		414.50	414.10	414.40	414.50
Rzędna osi rurociągu [m]	403,65			405.55	406.07	406.28				408.57				413.07	412.68	412.98	413.08
Zagłębienie osi rurociągu	1,45			1.45	1.43	1.45				1.43				1.43	1.42	1.42	1.42
Odległości [m]		25,50		9,00	3,00		37,00			56,00				6,50	14,50	2,50	
Średnice, materiał / Spadek		PE100_SDR17_sz 90×5,4	7,5 %	PE100_SDR17_sz 90×5,4	5,8 %	PE100_SDR17_sz 90×5,4	PE100_SDR11_zw 63×5,8	6,3 %		PE100_SDR17_zw 50×3,0	8,0 %			6,0 % 40×2,4 PE100_SDR17_zw	PE100_SDR17_zw 40×2,4	2,1 %	PE100_SDR17_zw 40×2,4
Długość trasy [m]	0.00			25.50	34.50	35.50	49.28	71.25	74.50	85.46	102.28			130.50	137.00	151.50	154.00

0,0 — 1,0

H1 — G — G1 — G2 — G3 — G4 — G4.3 — G4.4 — Bwb.

1:1 — 2:1 — 3:1

STAROSTWO POWIATOWE w CIESZYNIE ul. Bobrecka 29 43-400 CIESZYN

Obiekt: ***Sieć wodociągowa z przyłączami Cisownica koło Grycza***

Nazwa rys.: **Profil podłużny H1-Bwb.**

Opracował :mgr inż. Janina Korcz nr upr. 47/93 B-B

Skala: **1:500/100**

Data opracowania: listopad 2010r.

Rys Nr 3.10

Inwestor Gmina Goleszów, ul. 1-go Maja 5, 43-440 Goleszów