



WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ

SPÓŁKA Z O.O.

STAROSTWO POWIATOWE
w CIESZYNIE
ul. Bobrecka 29
43-400 CIESZYN
CZŁONEK IZBY
GOSPODARCZEJ
„WODOCIĄGI POLSKIE”

UL. MYŚLIWSKA 10, 43-450 USTRÓŃ

KONTO: ING BANK ŚLĄSKI S.A.
CBK BIELSKO-BIAŁA
nr 02 1050 1070 1000 0001 0109 5222

e-mail: wzc@wzc.com.pl
www.wzc.com.pl

Tel. 33 854 35 70 SEKRETARIAT
33 854 37 25 FAX
33 854 34 96 CENTRALA
33 854 22 44 CENTRALA
33 854 25 73 CENTRALA

OBSZAR
DZIAŁANIA:

CIESZYN,

USTRÓŃ,

WISŁA,

SKOCZÓW,

STRUMIEŃ,

CHYBIE,

GOLESZÓW,

DĘBOWIEC,

HAŻLACH,

Nasz znak: TT/3270/2016

Gmina Goleszów

Ul. 1 Maja 5

43-440 Goleszów

Wasz znak:

Ustroń, dnia 25.07.2016

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego: „Przebudowy sieci wodociągowej w Cisownicy przy ul. Krokusów dz. nr: 812/6, 8/12/5, 1878/3”
(uzgodnienie nr 94/TS-1/2016).

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2015 r. poz. 200, art. 29pkt 19a) w załączeniu przesyłamy uzgodniony pozytywnie projekt budowlano-wykonawczy „Przebudowy sieci wodociągowej w Cisownicy przy ul. Krokusów dz. nr: 812/6, 8/12/5, 1878/3”.

Przebudowa sieć wodociągowej zgodnie z art. 30.1 ww. ustawy podlega zgłoszeniu w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.

Prace ziemno-montażowe należy prowadzić pod nadzorem przedstawiciela WZC Spółka z o.o. – Rejon Sieci w Cieszynie 33 857 96 60.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (Dz.U. z dnia 13 marca 1995 r.) do odbioru końcowego należy dołączyć kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sieci (min 2 szt.) wraz z szkicem połowym i współrzędnymi geodezyjnymi.

Do odbioru końcowego należy przedłożyć:

- protokół odbioru prób szczelności,
- atest higieniczny zastosowanych materiałów,
- ocenę higieniczną właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi DZ.U. nr 1989 z dnia 27.11.2015r).

Wszelkie zmiany dotyczące zakresu i sposobu posadowienia przedmiotowej sieci wodociągowej podlegają uzgodnieniu z naszą Spółką.

Za przedstawione rozwiązania budowlano-wykonawcze opracowanego projektu budowlanego, w myśl art. 20 Prawa Budowlanego, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej odpowiada projektant.

Powyższe uzgodnienie jest ważne 1 rok.

Załącznik: 1 egz. Projektu Technicznego

Otrzymują: 1 x adresat

1 x a/a.

Za zgodność
z oryginałem
25.07.2016

PRACOWNIA INŻYNIERSKA 51

inż. Marcin Hajost

