



# WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.

43-450 USTRÓŃ, UL. MYŚLIWSKA 10

Tel. 33 854 35 70 sekretariat, 33 854 34 96 centrala, Fax 33 854 37 25

www.wzc.com.pl e-mail: [wzc@wzc.com.pl](mailto:wzc@wzc.com.pl)

KRS: 0000091989 NIP: 548-10-04-266

ZNAK: TT/ 1879 /2016

Ustroń, dnia 19.04.2016r.

Do

**Gmina Goleszów**

ul. 1 Maja 5

43-440 Goleszów

Dotyczy:

## **WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZEBUDOWY WODOCIĄGU**

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej informują, że istnieje możliwość przebudowy odcinka sieci wodociągowej w rejonie **ul. Krokusów** w **Cisownicy** na następujących warunkach:

1. Przekładany odcinek wodociągu należy zaprojektować z rur **PE-HD100 DZ 90PE mm** na ciśnienie nominalne 1,00MPa.
2. Istniejący odcinek sieci wodociągowej wykonany jest z rur **PE 90 mm**.
3. Inne warunki:
4. Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy odcinka sieci wodociągowej należy wykonać i uzgodnić zgodnie z „Wytycznymi do opracowywania projektów budowlano-wykonawczych sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowych” umieszczonymi na stronie internetowej ([www.wzc.com.pl](http://www.wzc.com.pl)).
5. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej zostanie wykonana na koszt Inwestora, przez uprawnionego instalatora na podstawie uzgodnionego z W.Z.C. w Ustroniu projektu budowlano – wykonawczego.
6. Do wykonania przebudowy odcinka sieci wodociągowej należy stosować materiały zgodnie z „Wytycznymi technicznymi do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” umieszczonymi na stronie internetowej ([www.wzc.com.pl](http://www.wzc.com.pl)).
7. Odbiór techniczny, nadzór należy prowadzić w obecności przedstawicieli W.Z.C. w Ustroniu – Rejon Sieci w **Cieszynie**
8. Do odbioru należy przedłożyć:
  - protokół odbioru prób szczelności,
  - atest higieniczny zastosowanych materiałów,
  - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą - pomiar wykonać przed zasypaniem przewodu.
9. Pobór wody może nastąpić dopiero po:
  - dokonaniu odbioru technicznego.
10. Po dokonaniu odbioru końcowego przebudowany odcinek wodociągu przechodzi na własność Spółki.
11. Wydane warunki techniczne są ważne 1 rok.

Otrzymują: 1x adresat

1x TT a/a

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
**Dyrektor Techniczny**  
**Naczelny Inżynier**  
*mgr inż. Piotr Kowka*