

**Gmina Goleszów
ul. 1 Maja 5
43-440 Goleszów**

IR.271.1.2018.ZK

Do wszystkich Wykonawców

INFORMACJA

o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą „**Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi**”, nr ogłoszenia o zamówieniu w BZP 502547-N-2018, Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia poprzez jego doprecyzowanie w poniższym zakresie.

1. Pompy w przepompowni sieciowej winny spełniać parametry techniczne wskazane w dokumentacji budowlanej i muszą być pompami zatapialnymi wyposażonymi w wirnik śrubowy.
2. Właz do pompowni i studni rozprężnej winien posiadać filtr antyodorowy.
3. Na dopływie do przepompowni winna zostać zabudowana przepustnica.
4. W pompowni sieciowej zabudować należy urządzenie zapewniające ciągły pomiar poziomu ścieków w zbiorniku z wykorzystaniem sondy pomiaru hydrostatycznego oraz zabudować urządzenie zapewniające kontrolę poziomu minimalnego i maksymalnego ścieków w zbiorniku (współpracujące z monitoringiem przepompowni).
5. Dno zbiornika przepompowni wyprofilować zgodnie z rysunkiem Nr KNA 7 załączonym do dokumentacji budowlanej.

Wprowadzona modyfikacja nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz nie powoduje konieczności przedłużenia terminu składania ofert.

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Glajcar