

Oznaczenie urządzeń i armatury

<u>L.p.</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Ilość</u>
1	Istniejący kocioł gazowy Sime RMG 90 Q=90 kW	1 kpl.
2	Zawór bezp. membran. 1915 Dn 25 mm Po = 0,25 MPa	1 kpl.
3	Rozdzielacz zasilający dn 100 mm L = 900 mm	1 szt.
	Rozdzielacz powrotny dn 100 mm L = 900 mm	1 szt.
4	Pompa obiegowa c.o. Wilo-Stratos 25/1-6	2 szt.
5	Zawór trójdrogowy Dn 32 z siłownikiem	1 szt.
6	Zawór trójdrogowy Dn 32 z siłownikiem	1 szt.
7	Filtr gwintowany z osadnikiem Dn 32 mm	2 szt.
8	Filtr gwintowany z osadnikiem Dn 40 mm	2 szt.
9	Zawór kulowy gwintowany dn 32 mm	4 szt.
10	Zawór kulowy gwintowany dn 40 mm	4 szt.
11	Zawór zwrotny gwintowany dn 32 mm	1 szt.
12	Zawór zwrotny gwintowany dn 40 mm	1 szt.
13	Zawór kulowy gwintowany dn 25 mm	2 szt.
14	Zawór kulowy gwintowany dn 50 mm	3 szt.
15	Filtr gwintowany z osadnikiem Dn 50 mm	1 szt.
16	Przeponowe naczynie wzbiornicze Reflex N140	1 szt.
17	Zawór kulowy gwintowany dn 25 mm	1 szt.
18	Regulator centralnego ogrzewania E8 firmy „krom schroder”	1 kpl.
19	Czujnik temp. Zewnętrznej AF	1 szt.
	Manometr/termometr	