

Gmina Goleszów
Ul. 1 Maja 5
43-440 Goleszów
 IR.271.6.2017.ZK

Do wszystkich
uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: **Wymiana pokrycia i zużytych elementów dachu budynku Urzędu Gminy Goleszów.**

Wyjaśnienie treści SIWZ

Zamawiający - Gmina Goleszów, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zawiadamia, że do powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść wniosku.

W przedmiarze robót poz. 13d.1.2 przyjęto montaż rusztowania elewacyjnego (dla robót związanych z wymianą pokrycia dachowego) na wysokość 4 m. Przyjęta wysokość rusztowania nie daje możliwości wykonania robót związanych z pokryciem dachu.

Ponadto w zakresie prac związanych z modernizacją budynku Urzędu Gminy jest odnowienie gzymsu okapowego, herbu do których to prac również niezbędne jest rusztowanie.

Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że w przedmiarze robót poz. 13 d.1.2 oraz 14 d.1.2 otrzymują brzmienie:

Lp.	Spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m	Razem
13 d.1.2	B 02.01	KNR AT-05 1653-1	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wysokości 13,50 m (ustawienie, rozebranie rusztowania wg indywidualnego projektu przy uwzględnieniu wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej + koszty czasu pracy rusztowania)	m ²	1 212,30
14.d .1.2	B 02.01	NNRNKB 202 1622a-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	1 212,30

Dokonane w powyższy sposób modyfikacje SIWZ wiążą Wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Głajcar

Otrzymują:

1. Wykonawcy pocztą elektroniczną.
2. a/a IR (z.k.).

Niniejsze wyjaśnienie podlega publikacji na stronie internetowej Zamawiającego www.goleszow.bip.net.pl